

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 沙田污水處理廠
Shatin Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一五年九月
Sep., 2015
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 1
Annex 1

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	251	5	15	1.1	14	530
2	272	<5	12	0.78		1800
3	251	<5	7	<0.50	11	
4	242					300
5	244					
6	245		13	1.7		
7	252		10	2.6		
8	246	<5	8	2.6	7.8	370
9	246	<5	22	1.9		220
10	246	<5	13	1.3	7.5	440
11	244					
12	246					
13	241		17	2.7		
14	270		12	3.0		
15	247	<5	13	2.0	7.5	2600
16	246	<5	11	1.4		260
17	244	<5	17	0.97	7.0	480
18	242					
19	245					
20	241		20	1.4		
21	258		11	3.0		
22	246	<5	13	2.4	7.7	1800
23	244	<5	12	2.2		180
24	241	<5	9	0.82	<7.3	9000
25	239					
26	263					
27	238		12	0.85		
28	219		12	1.3		
29	303	<5	18	2.0	7.0	2800
30	245	<5	5	<0.50		2200
平均數 Mean	249	<5	13	<1.7	<8.5	820
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L # (毫克/升)	20 mg/L # (毫克/升)	15000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾 何平均數)	40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 340 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays
annual average
全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0，在計幾何平均值時，數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 大埔污水處理廠
Location: Tai Po Sewage Treatment Works

月份: 二〇一五年九月
Month: Sep., 2015
水質管制區: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Water Control Zone: Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 2
Annex 2

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	104	<5	7	1.1	13	5200
2	115	<5	10	1.8		620
3	99	<5	11	1.0	13	
4	100					370
5	98					
6	96		9	<0.50		
7	103		9	<0.71		
8	100	<5	8	1.4	8.8	12000
9	101	<5	7	0.86		240
10	100	<5	6	<0.60	<7.5	850
11	98					
12	100					
13	94		<6	<0.50		
14	102		6	<0.63		
15	100	<5	9	<1.5	<10	3200
16	100	<5	<6	<0.64		360
17	98	<5	9	0.79	<8.5	3600
18	99					
19	99					
20	92		<6	<0.50		
21	115		7	<0.50		
22	99	<5	6	<0.50	<8.0	57
23	99	<5	7	<1.2		660
24	100	<9	5	<2.0	<9.0	1900
25	99					
26	105					
27	96		9	<1.3		
28	95		6	<0.70		
29	97	<5	7	1.0	<8.1	12000
30	98	<5	<5	<0.90		530
平均數 Mean	100	<5	<7	<0.94	<9.5	<u>1100</u>
	License Standard (Percentile) 牌照標準 (百分比)	20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L # (毫克/升)	20 mg/L # (毫克/升)	15000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)	40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 100 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF: (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays
annual average
全年平均數

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.
3. 常體數字在下面畫線, 表示該數字高於每月幾何平均數。懷疑備用紫外光消毒系統儲水槽滲漏, 導致放流水內的大腸桿菌數值持續偏高。
Regular figure underlined is higher than the Monthly Geometric Mean. It was suspected that the leakage of inlet penstocks of non-serving UV channels result in overflow of un-disinfected effluent and contaminated the discharged effluent.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 石湖墟污水處理廠
Location: Shek Wu Hui Sewage Treatment Works

月份: 二〇一五年九月
Month: Sep., 2015
水質管制區: 后海灣
Water Control Zone: Deep Bay

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放污水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NO _x -N (mg/L)	大腸桿菌 (個/100毫升) E. coli (count/100mL)
1	88	6	<5	<0.50	5.4	9
2	93	5	<5	0.78	3.5	14
3	86	6	<5	0.71	4.3	
4	88					7
5	84					
6	82		<5	0.86	6.2	
7	88		<5	1.0	5.4	
8	88	<5	7	0.54	5.7	3
9	83	<5	6	<0.50	5.5	2
10	80	<5	<5	<0.50	5.7	1
11	81					
12	83					
13	81		8	<0.50	6.4	
14	82		<5	<0.50	5.7	
15	81	<5	5	<0.50	6.2	2
16	81	<5	6	<0.50	7.4	1
17	81	<5	6	<0.50	7.0	1
18	75					
19	82					
20	82		5	<0.50	5.3	
21	107		<5	<0.50	5.0	
22	87	<5	<5	<0.50	6.6	1
23	83	<5	6	<0.50	7.6	3
24	84	<5	<5	<0.50	7.4	9
25	80					
26	89					
27	79					
28	79		<5	<0.50	6.3	
29	79	<5	5	<0.50	6.8	5
30	79		7	<0.50	6.5	5
平均數 Mean	84	<5	<6	<0.57	6.0	3
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	2 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	4 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天: 92 千立方米/日
Design DWF: x 1000m³/day
每日流量: 240 千立方米/日
Upper Limit of daily flow: x 1000m³/day

星期日 / 公眾假期
Sundays / Public Holidays

備註: 1 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計算幾何平均值時, 數字以 1 計算。

Remarks E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.

2 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figures exceed the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：元朗污水處理廠
Location Yuen Long Sewage Treatment Works

月份：二〇一五年九月
Month：Sep., 2015
水質管制區：后海灣 附件 4
Water Control Zone Deep Bay Annex 4

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)
1	15	8	7
2	20	7	13
3	18	6	6
4	18		
5	18		
6	18		5
7	20		5
8	20	<5	<5
9	20	<5	5
10	21	<5	8
11	21		
12	21		
13	19		7
14	21		<5
15	22	<5	<5
16	21	<5	5
17	22	<5	5
18	20		
19	18		
20	18		6
21	33		6
22	22	5	6
23	21	<5	12
24	21	<5	7
25	21		
26	20		
27	17		
28	18		8
29	19	<5	5
30	19	5	<5
平均數 Mean	20	<5	<7
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾 何平均數)		40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)

設計旱天流量：70 (千立方米/日)
Design DWF 210 (x 1000m³/day)

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 西貢污水處理廠
Location: Sai Kung Sewage Treatment Works

月份: 二〇一五年九月
Month: Sep., 2015
水質管制區: 牛尾海
Water Control Zone: Port Shelter

附件 5
Annex 5

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples			隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	7.9	<5	<5	6	1
2	12.2	<5	<5	5	10
3	8.6	<5	<5	9	
4	8.2				1
5	8.1				
6	8.4				
7	7.9				
8	7.8	<5	6	6	1
9	8.2	<5	<5	<4	1
10	7.8	<5	<5	<4	1
11	7.7				
12	7.8				
13	8.3				
14	7.5				
15	7.4	<5	<5	<3	1
16	7.6	<5	<5	<5	1
17	7.5	<5	<5	<4	1
18	7.6				
19	7.7				
20	8.1				
21	9.0				
22	8.1	<5	<5	<4	1
23	7.3	<5	<5	<4	1
24	7.4	<5	<5	<4	1
25	7.6				
26	8.2				
27	8.0				
28	8.0				
29	7.6	<5	<5	<4	1
30	7.8	<5	<5	<4	1
平均數 Mean	8.0	<5	<5	<5	1
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 8 (千立方米/日) 星期日
Design DWF (x 1000m3/day) Sunday

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：昂船洲污水處理廠
Location Stonecutters Island Sewage Treatment Works
月份：二〇一五年九月
Month September 2015
水質管制區：維多利亞港(第二期)
Water Control Zone Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 ($\times 10^3$ 立方米/日) Daily Flow ($\times 10^3$ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本(15號間室) 24 hrs. composite effluent samples from Chamber 15		二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples from Flow Distribution Chamber		隨意取集排放水樣本(15號間室) grab effluent sample from Chamber 15			
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS	總殘餘氧 (毫克/升) TRC	大腸桿菌 (個/100毫升) <i>E. coli</i>	大腸桿菌 (個/100毫升) <i>E. coli</i>	大腸桿菌 (個/100毫升) <i>E. coli</i>
		(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(mg/L)	(count/100mL)	(count/100mL)	(count/100mL)
1	1,456	78	53	46	43	< 0.1	7,600		7,600
2	1,522						700		700
3	1,398	62	43	51	40	< 0.1	400		400
4	1,412						1,800		1,800
5	1,434								
6	1,375								
7	1,425	69	50	42	44	< 0.1	3,100		3,100
8	1,407						4,000		4,000
9	1,415	77	48	47	38	< 0.1	510,000		510,000
10	1,430						1,800		1,800
11	1,426	70	41	52	32	< 0.1	250,000		250,000
12	1,406								
13	1,395								
14	1,451	83	44	56	46	< 0.1	11,000		11,000
15	1,447						6,300		6,300
16	1,410	<u>89</u>	46	53	44	< 0.1		4,400	4,400
17	1,369							7,900	7,900
18	1,510	80	46	39	38	< 0.1		4,400	4,400
19	1,610								
20	1,560								
21	1,656	47	38	36	38	< 0.1		47,000	47,000
22	1,651							1,300	1,300
23	1,598	85	44	68	42	< 0.1		1,800	1,800
24	1,574							1,400	1,400
25	1,672	<u>100</u>	55	41	38	< 0.1		3,000	3,000
26	1,798								
27	1,793								
28	1,815	66	<u>82</u>	26	34	< 0.1		11,000	11,000
29	1,828							4,800	4,800
30	1,827	53	48	31	42	< 0.1		10,000	10,000
平均數 Mean	1,536	74	49	45	40	< 0.1	6,414	^	5,594
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	85 mg O ₂ /L (毫克/升)	57 mg/L (毫克/升)	75 mg O ₂ /L (毫克/升)	55 mg/L (毫克/升)	0.2mg/L (毫克/升)	3,000,000 count/100mL (個/百毫升)	3,000,000 count/100mL (個/百毫升)	3,000,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月 幾何平均數)	170 mg O ₂ /L (毫克/升)	114 mg/L (毫克/升)	150 mg O ₂ /L (毫克/升)	110 mg/L (毫克/升)	0.4mg/L (毫克/升)	200,000 count/100mL (個/百毫升)	200,000 count/100mL (個/百毫升)	200,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量：2,000 千立方米/日
Design DWF：10³ m³/day

Remarks：星期日
Sundays

1. Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

2. E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is <1, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.

大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是<1,在計幾何平均數值時,數字以1計算。

3. The percentile standards and limits from Flow Distribution Chamber are mainly for the purpose of monitoring and optimizing the performance of the CEPT process. Any exceedance or failing to comply with the percentile standards and limits is not regarded as contravention of the provisions of the licence.

流量分配室的標準百分比及限度主要用於監察和優化化學加強一級處理的效能。任何超標或不符合標準百分比及限度是不被視為違反牌照的規定。

4 New percentile standards and limits for the discharges are effective from 7 July 2015 to 30 November 2015. For the period from 6 July 2015 to 31 October 2015, the limit of E. Coli shall be "bi-weekly geometric mean" of not greater than 200,000 count / 100mL. For the period from 1 November 2015 to 30 November 2015, the limit of E. Coli shall be "monthly geometric mean" of not greater than 200,000 count / 100mL.

新標準百分比及限度於2015年7月6日至2015年11月30日生效。由二零一五年七月六日至二零一五年十月三十一日期間，大腸桿菌的限度為「雙週幾何平均數」不超過200,000個毫升。由二零一五年十一月一日至二零一五年十一月三十日期間，大腸桿菌的限度為「月幾何平均數」不超過200,000個毫升。

5. ^ - Bi-weekly GM value.

^ - 雙週幾何平均數。

6. The soluble BOD levels of effluent at Chamber 15 on 16/9/2015 and 25/9/2015 were 60 mg/L and 62 mg/L respectively which may result in the exceedance of total BOD level in effluent.

在2015年9月16日和9月25日，15號間室排放水中的可溶性生化需氧量分別是60 mg/L和62 mg/L，可能導致排放水中的總生化需氧量超出正常水平。

7. The effluent sampling tank at Chamber 15 on 28/9/2015 was found overflow which may result in the exceedance of TSS level in effluent.

在2015年9月28日，15號間室排放水中的水缸溢滿，可能導致排放水中的總懸浮固體超出正常水平。

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：赤柱污水處理廠
Location Stanley Sewage Treatment Works
月份：二〇一五年九月
Month Sep 2015
水質管制區：南區
Water Control Zone Southern

日期 Date	每日流量 ($\times 10^3$ 立方米/日) Daily Flow ($\times 10^3$ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NOx-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	9.5	< 3	5	< 0.10	< 3.2	1
2	10					73
3	8.6					
4	8.4					
5	8.7					
6	8.9					
7	9.0					25
8	8.5	< 3	3	< 0.10	< 3.9	
9	8.2	< 3	< 3	< 0.10	< 4.5	< 1
10	8.2					12
11	8.4					
12	8.9					
13	9.1					
14	8.5					52
15	8.9	3	7	< 0.10	5.0	
16	8.9	4	10	0.74	4.2	22
17	9.0					36
18	8.3					
19	8.0					
20	7.9					
21	9.1					13
22	8.1	< 3	5	0.30	4.2	
23	7.7	< 3	10	0.15	3.8	1
24	7.3					< 1
25	7.2					
26	7.3					
27	6.9					
28	7.2					
29	7.2	< 3	7	< 0.10	4.3	18
30	7.3					8
平均數 Mean	8.3	< 3	< 6	< 0.21	< 4.1	< 9
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)	8 mg/L (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月 幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	16 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量：11.6 千立方米/日
Design DWF：x 1,000 m³/day

Remarks：星期日
Sundays

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 小濠灣污水處理廠
Location: Siu Ho Wan Sewage Treatment Works
月份： 二〇一五年九月
Month: Sep 2015
水質管制區： 西北部
Water Control Zone: North Western

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples		隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	53	96	99	70,000
2	55	64	67	
3	53			28,000
4	55			25,000
5	53			
6	62			
7	52	45	75	
8	52	63	66	61,000
9	51	48	84	120,000
10	52			
11	52			
12	51			900
13	50			
14	52	58	68	
15	51	57	68	220,000
16	52	60	90	1,200
17	52			
18	52			180,000
19	52			
20	53			
21	54	36	69	
22	51	45	53	22,000
23	51	56	76	8,400
24	52			
25	52			
26	53			13,000
27	51			
28	52	39	61	
29	53	54	66	6,000
30	52	52	71	7,300
平均數 Mean	52	55	72	19,979
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	100 mg O ₂ /L (毫克/升)	100 mg/L (毫克/升)	300,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每	200 mg O ₂ /L (毫克/升)	200 mg/L (毫克/升)	20,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 180 千立方米/日
Design DWF： x 1,000 m³/day

Remarks： 星期日
Sundays