

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 沙田污水處理廠
Shatin Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一五年十二月
Dec..2015
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 1
Annex 1

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	239	<5	9	1.3	<7.1	130
2	237	<5	9	0.72		190
3	237	<5	8	0.91	6.6	110
4	234					
5	240					
6	237		5	1.7		
7	235		<5	2.5		
8	233	<5	6	3.4	7.1	73
9	249	<5	7	3.7		68
10	233	<5	7	3.0	7.7	78
11	226					
12	234					
13	235		16	4.6		
14	231		6	6.4		
15	233	<5	12	2.2	6.4	240
16	231	<5	6	1.2		130
17	229	<5	7	1.5	<6.2	80
18	227					
19	235					
20	228	<5	8	4.7	9.3	
21	233		10	4.6		
22	228	<5	7	2.9	7.8	110
23	224	<5	6	4.1		480
24	224					130
25	216					
26	218					
27	218	<5	7	1.3	6.3	
28	226		11	2.7		
29	224	<5	7	0.98	<6.3	200
30	223	<5	6	1.1		320
31	218					170
平均數 Mean	230	<5	<8	2.6	<7.1	140
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)#	20 mg/L (毫克/升)#	15000 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 340 (千立方米/日) 星期日 # annual average
Design DWF (x 1000m3/day) Sunday 全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 大埔污水處理廠
Tai Po Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一五年十二月
Dec..2015
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 2
Annex 2

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	100	<5	<6	<0.61	<8.1	30
2	97	<5	<5	<0.65		30
3	92	<5	6	0.71	<6.8	53
4	92					
5	91					
6	92		<5	<0.50		
7	93		<5	<0.50		
8	95	<5	<7	<0.50	<7.2	52
9	118	<5	7	0.76		40
10	104	<5	7	<0.73	<7.3	200
11	95					
12	90					
13	89		<5	<0.50		
14	92		6	0.68		
15	92	<5	7	<1.1	<7.4	180
16	97	<5	<5	<0.67		100
17	93	<5	<6	<1.1	<7.5	300
18	88					
19	91					
20	83	<6	<10	<4.1	<10	
21	93		6	3.3		
22	99	<5	6	1.8	<8.2	250
23	97	<5	7	1.3		210
24	95					390
25	92					
26	92					
27	93	<5	<5	<0.50	<7.7	
28	94		7	<0.50		
29	96	<5	8	<0.54	<8.0	500
30	95	<5	10	<0.58		250
31	94					100
平均數 Mean	94	<5	<6	<1.0	<7.8	120
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)#	20 mg/L (毫克/升)#	15000 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 100 (千立方米/日) 星期日 # annual average
Design DWF (x 1000m3/day) Sunday 全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 石湖墟污水處理廠
Location: Shek Wu Hui Sewage Treatment Works

月份: 二〇一五年十二月
Month: Dec..2015
水質管制區: 后海灣
Water Control Zone: Deep Bay

附件 3
Annex 3

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞 硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NOx-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	80	<5	9	<0.50	5.8	1
2	82	<5	8	<0.50	6.4	1
3	80	<5	14	<0.50	5.7	1
4	80					
5	84					
6	82		8	<0.50	7.0	
7	80		<5	<0.50	5.5	
8	82	<5	6	<0.50	6.0	1
9	98	<5	<5	<0.50	5.2	18
10	86	<5	<5	<0.50	5.2	1
11	86					
12	83					
13	83		8	<0.50	4.8	
14	84		6	<0.50	5.4	
15	83	<5	9	<0.50	5.7	9
16	84	<5	<5	<0.50	6.0	1
17	83	<5	8	<0.50	5.8	14
18	83					
19	82					
20	83	<5	9	<0.50	4.5	
21	83		5	<0.50	6.1	
22	84	<5	14	<0.50	5.8	20
23	75	<5	10	<0.50	4.7	70
24	81					60
25	79					
26	78					
27	77	<5	5	0.65	5.5	
28	80		<5	<0.50	5.5	
29	80	<5	<5	<0.50	5.4	22
30	80	<5	6	<0.50	5.0	27
31	79					1
平均數 Mean	82	<5	<8	<0.51	5.6	5
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	2 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月幾何平均數)	40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	4 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 94 (千立方米/日) 星期日
Design DWF: (x 1000m3/day) Sunday

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 元朗污水處理廠
Location: Yuen Long Sewage Treatment Works

月份: 二〇一五年十二月
Month: Dec..2015
水質管制區: 后海灣 附件 4
Water Control Zone: Deep Bay Annex 4

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)
1	18	<6	9
2	19	<5	11
3	18	<6	11
4	19		
5	17		
6	16		10
7	17		6
8	17	<5	11
9	21	<5	9
10	18	<5	9
11	18		
12	16		
13	13		6
14	15		5
15	15	<5	8
16	16	<5	8
17	15	<5	10
18	17		
19	14		
20	12	6	9
21	14		13
22	16	<5	6
23	16	<5	7
24	15		
25	15		
26	14		
27	14	<5	6
28	16		6
29	16	<5	7
30	18	<5	6
31	20		
平均數 Mean	16	<5	8
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾 何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)

設計旱天流量: 70 (千立方米/日)
Design DWF: 210 (x 1000m3/day)

備註: 1. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

Remarks: Bold figure indicates that it exceeds the design DWF .

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 西貢污水處理廠
Location: Sai Kung Sewage Treatment Works

月份: 二〇一五年十二月
Month: Dec., 2015
水質管制區: 牛尾海
Water Control Zone: Port Shelter

附件 5
Annex 5

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples			隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	7.5	<5	<5	<4	1
2	7.5	<5	<5	<5	1
3	7.5	<5	<5	<5	1
4	7.8				
5	8.3				
6	7.8				
7	7.2				
8	7.4	<5	<5	<4	1
9	10.6	5	<5	<5	1
10	7.9	<5	<5	<5	1
11	7.6				
12	8.0				
13	7.7				
14	7.6				
15	7.7	<5	<5	<4	1
16	7.2	<5	<5	<5	1
17	7.5	<5	<5	<6	1
18	7.6				
19	7.6				
20	7.6	<5	<5	<5	
21	7.5				
22	7.6	<5	<5	<5	1
23	7.4	<5	<5	<5	1
24	7.4				1
25	7.5				
26	7.4				
27	7.4	<5	<5	<4	
28	6.7				
29	6.9	<5	<5	<5	1
30	7.0	<5	<5	<5	1
31	7.1				1
平均數 Mean	7.6	<5	<5	<5	1
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 8 (千立方米/日) 星期日
Design DWF (x 1000m3/day) Sunday

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 昂船洲污水處理廠
Location Stonecutters Island Sewage Treatment Works
月份： 二〇一五年十二月
Month December 2015
水質管制區： 維多利亞港(第二期)
Water Control Zone Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本(15號間室) 24 hrs. composite effluent samples from Chamber 15		二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples from Flow Distribution Chamber		隨意取集排放水樣本(15號間室) grab effluent sample from Chamber 15	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總殘餘氯 (毫克/升) TRC (mg/L)	大腸桿菌 (個/100毫升) E. coli (count/100mL)
1	1,890						2,600
2	1,863	70	46	36	44	< 0.1	8,000
3	1,838						3,500
4	1,893	44	54	27	40	< 0.1	12,000
5	1,925						
6	1,816						
7	1,831	72	44	42	41	< 0.1	2,700,000
8	1,872						250,000
9	2,071	55	40	38	44	< 0.1	6,500
10	1,913						13,000
11	1,871	<u>99</u>	39	69	34	< 0.1	17,000
12	1,921						
13	1,866						
14	1,898	54	37	32	37	< 0.1	80,000
15	1,875						20,000
16	1,885	54	39	27	37	< 0.1	70,000
17	1,890						3,900
18	1,871	77	44	41	36	< 0.1	1,100,000
19	1,837						
20	1,820						
21	1,798	56	40	39	40	< 0.1	1,700
22	1,883						1,100,000
23	1,879	49	50	38	50	< 0.1	750,000
24	1,860						330,000
25	1,769	72	54	42	46	< 0.1	910,000
26	1,823						
27	1,804						
28	1,874	68	32	53	34	< 0.1	510,000
29	1,916						1,000,000
30	1,867	63	35	40	43	< 0.1	30,000
31	1,844						1,900
平均數 Mean	1,870	64	43	40	40	< 0.1	53,208
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	85 mg O ₂ /L (毫克/升)	57 mg/L (毫克/升)	75 mg O ₂ /L (毫克/升)	55 mg/L (毫克/升)	0.2mg/L (毫克/升)	3,000,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月幾 何平均數)	170 mg O ₂ /L (毫克/升)	114 mg/L (毫克/升)	150 mg O ₂ /L (毫克/升)	110 mg/L (毫克/升)	0.4mg/L (毫克/升)	200,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 2,000 千立方米/日
Design DWF： 10³m³/day

Remarks：  星期日
Sundays

1. Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.
粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
2. Figure underlined is higher than the 95 percentile standard.
數字下面畫線表示該數字高於95標準百分比。
3. E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is <1, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是<1,在計幾何平均數值時,數字以1計算。
- 4 The percentile standards and limits from Flow Distribution Chamber are mainly for the purpose of monitoring and optimizing the performance of the CEPT process. Any exceedance or failing to comply with the percentile standards and limits is not regarded as contravention of the provisions of the licence.

流量分配室的標準百分比及限度主要用於監察和優化化學加強一級處理的效能。任何超標或不符合標準百分比及限度是不被視為違反牌照的規

5. For the period from 1 December 2015 to 29 February 2016, the limits of E. coli shall be "monthly geometric mean" of not greater than 200,000 count / 100 mL and "percentile standard" of not greater than 3,000,000 count / 100 mL. For the period from 1 March 2016 to 31 May 2016, the limits of E. coli shall be "monthly geometric mean" of not greater than 100,000 count / 100 mL and "percentile standard" of not greater than 1,500,000 count / 100 mL. For the period from 1 June 2016 to 30 November 2017, the limits of E. coli shall be "monthly geometric mean" of not greater than 20,000 count / 100 mL and "percentile standard" of not greater than 300,000 count / 100 mL..

由二零一五年十二月一日至二零一六年二月二十九日期間，大腸桿菌的限度為「月幾何平均數」不超過 200,000 個 / 100 毫升及「百分位標準」不超過 3,000,000 個 / 100 毫升。由二零一六年三月一日至二零一六年五月三十一日期間，大腸桿菌的限度為「月幾何平均數」不超過 100,000 個 / 100 毫升及「百分位標準」不超過 1,500,000 個 / 100 毫升。由二零一六年六月一日至二零一七年十一月三十日期間，大腸桿菌的限度為「月幾何平均數」不超過 20,000 個 / 100 毫升及「百分位標準」不超過 300,000 個 / 100 毫升。

6. ^ - Bi-weekly GM
^ - 雙週幾何平均數。
7. The influent soluble BOD levels on 11/12/2015 were abnormally high which resulting in exceedance of total BOD level in effluent.
在2015年12月11日，原污水中的可溶性生化需氧量不正常地高，導致消毒過程後15號間室排放水中的總生化需氧量超出正常水平。

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：赤柱污水處理廠
Location Stanley Sewage Treatment Works
月份：二〇一五年十二月
Month Dec 2015
水質管制區：南區
Water Control Zone Southern

日期 Date	每日流量 ($\times 10^3$ 立方米/日) Daily Flow ($\times 10^3$ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NO _x -N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	7.3	< 3	< 3	< 0.10	< 4.2	
2	6.5	< 3	< 3	< 0.10	< 4.2	1
3	6.5					3
4	7.2					
5	7.9					
6	7.3					
7	7.7					100
8	6.8	< 3	< 3	0.14	< 3.7	
9	9.3	< 3	< 3	0.28	< 5.4	15
10	7.6					1
11	7.6					
12	7.4					
13	7.7					
14	7.7					< 1
15	7.3	< 3	5	0.43	< 4.7	
16	7.6	< 3	5	0.71	< 4.9	2
17	7.1					2
18	7.2					
19	7.1					
20	7.1					
21	7.2					3,100
22	6.9	< 3	20	0.28	< 5.0	
23	6.5	5	10	0.57	< 3.7	13
24	6.5					50
25	6.5					
26	6.8					
27	6.4					
28	6.7					300
29	6.8	4	6	0.44	4.5	
30	6.9	3	11	0.30	< 4.10	1
31	6.9					3
平均數 Mean	7.2	< 3	< 7	< 0.34	< 4.4	< 9
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)	8 mg/L (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月 幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	16 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量：11.6 千立方米/日
Design DWF：x 1,000 m³/day

Remarks：星期日
Sundays

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 小濠灣污水處理廠
Location: Siu Ho Wan Sewage Treatment Works
月份： 二〇一五年十二月
Month: Dec 2015
水質管制區： 西北部
Water Control Zone: North Western

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples		隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	50	36	74	50,000
2	51	37	70	
3	48			40,000
4	51			
5	50			
6	50			
7	51	47	89	54,000
8	50	41	57	21,000
9	53	38	77	
10	50			25,000
11	50			
12	52			
13	51			
14	52	81	74	22,000
15	49	72	72	60,000
16	51	82	72	
17	51			110,000
18	51			
19	52			
20	49			
21	51	88	89	260,000
22	51	62	72	
23	51	60	52	22,000
24	52			100
25	50			
26	51			
27	50			
28	51	70	79	50,000
29	52	86	90	12,000
30	49	66	84	450
31	51			
平均數 Mean	51	62	75	19,641
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	100 mg O ₂ /L (毫克/升)	100 mg/L (毫克/升)	300,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每	200 mg O ₂ /L (毫克/升)	200 mg/L (毫克/升)	20,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 180 千立方米/日
Design DWF： x 1,000 m³/day

Remarks： 星期日
Sundays