

## 2008年節約能源措施的重點

項目	在2008年節省的電力
使用能源效益更高的照明設備，包括T-5光管	329490度電
使用太陽能系統	13940度電
使用速度調節裝置運作泵馬達	62720度電
使用高效的泵馬達	136210度電
使用高效的冷卻系統	276800度電
更換葵涌初級污水處理廠的鼓風機	77840度電
修改操作模式，包括元朗繞道的低流量泵房，西貢污水處理廠的壓濾機，昂坪污水處理廠的隔油池，葵涌基本污水處理廠的除臭設備	249590度電
總數	1146590度電