

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放污水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 沙田污水處理廠
Location: Shatin Sewage Treatment Works
月份: 二〇一三年一月
Month: Jan 2013
水質管制區: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Water Control Zone: Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意收集污水樣本 grab effluent samples 大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	
		<5	12	<0.50	<13	
1	228	<5	12	<0.50	<13	
2	226	<5	<5	<0.50		20
3	226	<5	11	<0.50	<11	41
4	219					15
5	223					
6	227		15	<0.50		
7	224		12	0.69		
8	221	<5	10	<0.50	<11	50
9	223	<5	14	<0.50		200
10	225	<5	10	<0.50	<12	44
11	219					
12	225					
13	225		8	<0.50		
14	226		9	<0.50		
15	226	<5	14	<0.50	<12	60
16	224	<5	12	<0.50		160
17	223	<5	12	<0.50	<11	31
18	219					
19	222					
20	223		10	<0.50		
21	224		10	0.85		
22	221	<5	13	0.73	<8	210
23	221	<5	<5	0.57		40
24	221	<5	<5	<0.50	<10	26
25	219					
26	223					
27	224		11	0.55		
28	226		9	0.59		
29	222	8	7	0.63	<10	40
30	223	-	6	<0.50		20
31	221	<5	10	<0.50	<11	41
平均數 Mean	223	<5	<10	<0.55	<11	47
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L [#] (毫克/升)	20 mg/L [#] (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量(經變更的污水處理法): 340 千立方米/日
Design DWF(modified process) 1000 m³/day
星期日
Sundays
annual average
全年平均數

備註:
Remarks

1. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figures exceed the design DWF.

2. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而 其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0，在計幾何平均數時，數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.

3. 由 01/04/2012 起氨-氮全年平均數為
Annual average of Ammonia nitrogen since 01/04/2012 = <0.87 mg/L

4. 由 01/04/2012 起總氮全年平均數為
Annual average of Total Nitrogen since 01/04/2012 = <9.1 mg/L

5. 30/1/2013 污水樣本的生化需氧量測試由承包商進行，測試的數據發現異常及令人懷疑，這樣，測試結果將不會報告。
The effluent BOD5 test which conducted by contractor on 30 Jan 2013 was found abnormal and doubtful. As such, the test result would not be reported.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放污水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 大埔污水處理廠
Location: Tai Po Sewage Treatment Works
月份: 二〇一三年一月
Month: Jan 2013
水質管制區: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Water Control Zone: Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集污水樣本 grab effluent samples
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	83	<5	11	<0.74	<9	
2	90	<5	<5	<0.87		1000
3	88	<5	7	<0.50	<8	330
4	90					410
5	87					
6	86		11	<2.7		
7	90		10	<2.3		
8	90	<5	16	<1.5	<11	160
9	92	<5	10	0.69		80
10	89	<5	12	1.5	<9	190
11	93					
12	93					
13	87		13	<0.80		
14	88		13	<1.3		
15	89	<5	12	1.0	<9	160
16	90	<5	11	0.80		240
17	89	<5	11	<0.88	8	280
18	87					
19	88					
20	84		8	0.50		
21	89		13	<1.4		
22	96	<5	10	<0.69	<7	180
23	88	<5	<7	<0.90		120
24	92	<5	<5	<0.99	<7	36
25	88					
26	87					
27	89		7	0.94		
28	89		8	<0.76		
29	89	9	10	<0.50	<8	80
30	88	-	11	<0.57		30
31	89	<5	12	<0.50	<8	66
平均數 Mean	90	<5	<10	<1.0	<8	150
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L [#] (毫克/升)	20 mg/L [#] (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量(經變更的污水處理法): 100 千立方米/日 星期日
Design DWF(modified process) 1000 m³/day Sundays
annual average
全年平均數

- 備註:
- Remarks
- 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figures exceed the design DWF.
 - 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計算何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
 - 由 01/10/2012 起氨-氮全年平均數為
Annual average of Ammonia nitrogen since 01/10/2012 = <0.79 mg/L
 - 由 01/10/2012 起總氮全年平均數為
Annual average of Total Nitrogen since 01/10/2012 = <8.9 mg/L
 - 30/1/2013 污水樣本的生化需氧量測試由承包商進行, 測試的數據發現異常及令人懷疑。這樣, 測試結果將不會報告。
The effluent BOD5 test which conducted by contractor on 30 Jan 2013 was found abnormal and doubtful. As such, the test result would not be reported.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 石湖墟污水處理廠
Location: Shek Wu Hui Sewage Treatment Works

月份: 二〇一三年一月
Month: Jan 2013

水質管制區: 后海灣
Water Control Zone: Deep Bay

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 grab effluent samples
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NO ₃ -N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	83	<5	6	<0.50	7.1	
2	78					14
3	80	<5	<5	0.54	8.6	4
4	78					23
5	78					
6	80		7	0.72	8.1	
7	78		<5	0.61	7.4	
8	79	<5	5	0.59	6.8	2
9	79	<5	5	0.70	7.2	14
10	80	<5	7	0.98	9.2	13
11	77					
12	78					
13	81		6	0.68	9.2	
14	77		8	0.63	9.4	
15	75	<5	6	0.54	8.6	0
16	82	<5	7	0.77	8.5	98
17	78	<5	5	<0.50	8.7	20
18	73					
19	78					
20	78		6	1.2	9.1	
21	83		7	0.61	7.8	
22	77	<5	<5	0.51	7.5	180
23	78	<5	6	0.50	8.4	410
24	76	<5	6	0.59	8.3	39
25	78					
26	79					
27	79		8	0.77	8.5	
28	76		7	0.74	8.0	
29	81	<5	6	<0.50	8.4	46
30	78	-	6	0.55	7.9	50
31	78	<5	9	0.57	7.6	7
平均數 Mean	79	<5	<6	<0.65	8.2	20
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	2 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1,500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上報/每月幾何平均數)		40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	4 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 92 千立方米/日 星期日
Design DWF: 1000 m³/day Sundays

備註: 1 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。

Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.

2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

Bold figures exceed the design DWF.

3. 2013年1月30日, 由承辦商提供的排放水生化需氧量測試結果被發現有異及不正常, 結果不會被考慮為不符合牌照排放標準而作報告。

The effluent BOD₅ test which conducted by Contractor on 30 Jan 2013 was found abnormal and doubtful. As such, the test result would not be reported and would not be considered as non-compliance of the discharge license standard.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 元朗污水處理廠
Location Yuen Long Sewage Treatment Works

月份: 二〇一三年一月
Month Jan 2013

水質管制區: 后海灣
Water Control Zone Deep Bay

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS
		(mg O ₂ /L)	(mg/L)
1	12	<5	7
2	13	<5	6
3	13	<5	6
4	13		
5	13		
6	12		<5
7	13		6
8	14	<5	<5
9	13	<5	8
10	13	<5	7
11	13		
12	13		
13	12		<5
14	17		<5
15	24	<6	6
16	24	<5	<5
17	25	<5	<5
18	25		
19	25		
20	25		6
21	24		7
22	26	<5	6
23	24	6	9
24	24	<5	5
25	25		
26	25		
27	24		7
28	24		8
29	25	<6	10
30	25	-	8
31	25	6	<5
平均數 Mean	19	<5	<6
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)

設計旱天流量(經變更的污水處理法): 70 千立方米/日
Design DWF(modified process) 1000 m³/day

星期日
Sundays

備註:
Remarks

- 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figures exceed the design DWF.
- 2013年1月30日污水樣本的生化需氧量測試由承包商進行，測試的數據發現異常及令人懷疑。這樣，測試結果將不會報告。
The effluent BOD5 test which conducted by contractor on 30 Jan 2013 was found abnormal and doubtful. As such, the test result would not be reported.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放污水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 西貢污水處理廠
Location: Sai Kung Sewage Treatment Works
月份: 二〇一三年一月
Month: Jan 2013
水質管制區: 牛尾海
Water Control Zone: Port Shelter

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples			隨意取集污水樣本 grab effluent samples
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	7.4	<5	<5	<6	
2	6.8	<5	6	<u>13</u>	0
3	6.6	<5	<5	<5	2
4	6.6				0
5	6.7				
6	7.0				
7	6.9				
8	7.2	<5	<5	<5	0
9	7.3	<5	<5	<4	0
10	7.5	<5	<5	<7	1
11	7.9				
12	7.5				
13	7.9				
14	7.3				
15	6.7	<5	<5	<5	0
16	7.3	<5	<5	<5	0
17	6.9	6	<5	<6	1
18	7.1				
19	7.1				
20	7.5				
21	7.1				
22	7.1	<5	<5	<5	0
23	6.8	<5	<5	<5	0
24	6.8	<5	<5	<6	0
25	7.5				
26	7.6				
27	7.9				
28	7.5				
29	6.2	<5	<5	<3	0
30	7.4	-	<5	<3	0
31	6.3	5	<5	<5	0
平均數 Mean	7.1	<5	<5	<5	1
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1,500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月幾何平均數)		40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量(經變更的污水處理法): 8.0 千立方米/日 星期日
Design DWF(modified process) 1000 m³/day Sundays

- 備註:
- Remarks
- 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量，例如 **40**。
Bold figures exceed the design DWF, for example **40**.
 - 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0，在計幾何平均值時，數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
 - 常體數字在下面畫線，表示該數字高於 95 標準百分比，例如 40。
Regular figures underlined are higher than the 95 percentile standard, for example 40.
 - 30/1/2013 污水樣本的生化需氧量測試由承包商進行，測試的數據發現異常及令人懷疑。這樣，測試結果將不會報告。
The effluent BOD5 test which conducted by contractor on 30 Jan 2013 was found abnormal and doubtful. As such, the test result would not be reported.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 昂船洲污水處理廠
Location Stonecutters Island Sewage Treatment Works
月份： 二〇一三年一月
Month Jan 2013
水質管制區： 維多利亞港(第二期)
Water Control Zone Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 (15號間室)		二十四小時混合排放水樣本 (流量分配室)		隨意取集排放水樣本 (15號間室)	
		24 hrs. composite effluent samples from Chamber 15		24 hrs. composite effluent samples from Flow Distribution Chamber		grab effluent sample from Chamber 15	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總殘餘氯 (毫克/升) TRC (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	1,326	79	48	56	44	< 0.1	100
2	1,322						
3	1,337	83	45	62	49	< 0.1	600
4	1,315						
5	1,332						
6	1,313	82	54	65	50		
7	1,333					< 0.1	1,000
8	1,334	80	48	69	44	< 0.1	230
9	1,357						
10	1,377	62	42	40	39	< 0.1	120
11	1,398						
12	1,390						
13	1,352	75	39	55	40		
14	1,353					< 0.1	320
15	1,344	80	34	66	36	< 0.1	1,300
16	1,323						
17	1,319	67	42	52	41	< 0.1	590
18	1,319						
19	1,327						
20	1,309						
21	1,318					< 0.1	760
22	1,328	81	53	73	50	< 0.1	180
23	1,343	84	54	72	48		
24	1,354	82	46	68	45	< 0.1	280
25	1,349						
26	1,357						
27	1,339	150	40	97	42		
28	1,388					< 0.1	220
29	1,351	110	54	76	42	< 0.1	350
30	1,332						
31	1,306	72	46	46	45	< 0.1	400
平均數 Mean	1,340	85	46	64	44	< 0.1	354
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	85 mg O ₂ /L (毫克/升)	57 mg/L (毫克/升)	75 mg O ₂ /L* (毫克/升)	55 mg/L* (毫克/升)	0.2 mg/L (毫克/升)	3,000,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月 幾何平均數)	170 mg O ₂ /L (毫克/升)	114 mg/L (毫克/升)	150 mg O ₂ /L* (毫克/升)	110 mg/L* (毫克/升)	0.4 mg/L (毫克/升)	200,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 1,725 千立方米/日 星期日
Design DWF： 1000 m³/day Sundays

備註：
Remarks

- 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figures exceed the design DWF.
- * The percentile standards and limits from Flow Distribution Chamber are mainly for the purpose of monitoring and optimizing the performance of the CEPT process.
Any exceedance or failing to comply with the percentile standards and limits is not regarded as contravention of the provisions of the licence.
流量分配室的標準百分比及限度主要用於監察和優化化學加強一級處理的效能。任何超標或不符合標準百分比及限度是不被視為違反牌照的規定。
- The BOD concentration in the effluent samples from Chamber 15 collected on 27 & 29 Jan 2013 exceeded the 95 percentile standard.
After investigation, the BOD exceedances was probably due to the unexpected high soluble BOD influent which could not be effectively removed in CEPT process.
在2013年1月27及29日，15號間室所收集之排放水樣本中的生化需氧量濃度高於95標準百分比。調查發現，原污水中的可溶性生化需氧量濃度高於正常水平，一般的化學輔助一級處理的污水處理程序未能有效地減低有關污染物。

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 赤柱污水處理廠
 Location Stanley Sewage Treatment Works
 月份： 二〇一三年一月
 Month Jan 2013
 水質管制區： 南區
 Water Control Zone Southern

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NO _x -N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	7.4					
2	7.4					
3	7.8	4	< 3	< 0.1	< 4.7	< 1
4	7.9					
5	8.0					
6	8.1	< 3	< 3	0.2	< 5.2	
7	8.1	6	< 3	0.2	< 5.1	< 1
8	8.3					< 1
9	8.2					< 1
10	8.1					
11	7.3					
12	8.8					
13	7.9	14	< 3	0.4	< 5.2	
14	8.1	9	< 3	0.2	4.8	1
15	8.0					1
16	7.9					< 1
17	7.7					
18	7.3					
19	7.9					
20	8.0	< 3	< 3	0.4	< 5.4	
21	7.9	7	< 3	0.2	< 4.5	< 1
22	8.0					< 1
23	7.0					< 1
24	7.0					
25	7.6					
26	7.3					
27	6.4	4	< 3	< 0.1	< 3.7	
28	7.8	< 3	< 3	< 0.1	< 2.3	1
29	7.8					1
30	7.8					< 1
31	7.9					
平均數 Mean	7.8	< 6	< 3	< 0.2	< 4.5	< 1
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)	8 mg/L (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何 平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	16 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 11.6 千立方米/日
 Design DWF： 1000 m³/day

備註： 1. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
 Remarks Bold figures exceed the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 小濠灣污水處理廠
 Location Siu Ho Wan Sewage Treatment Works
 月份： 二〇一三年一月
 Month Jan 2013
 水質管制區： 西北部
 Water Control Zone North Western

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (1000 m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples		隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	46			13,000
2	44	72	92	
3	45			
4	43			13,000
5	44			
6	46	82	83	
7	43			
8	45	74	75	12,000
9	46	40	69	16,000
10	44			17,000
11	45			
12	46			
13	45			
14	47			7,000
15	44	68	64	32,000
16	45	50	27	19,000
17	46	79	75	
18	44			
19	47			
20	47			
21	45	50	84	17,000
22	47	95	56	32,000
23	45			
24	47	62	70	
25	45			28,000
26	45			
27	47			
28	45	55	44	
29	46	76	68	30,000
30	47	88	51	35,000
31	46			
平均數 Mean	45	69	66	18,835
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	180 mg O ₂ /L (毫克/升)	120 mg/L (毫克/升)	300,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何 平均數)	360 mg O ₂ /L (毫克/升)	240 mg/L (毫克/升)	20,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 180 千立方米/日  星期日
 Design DWF : 1000 m³/day Sundays

備註： 1. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
 Remarks Bold figures exceed the design DWF.