

審核 2013-14 年度
開支預算

答覆編號

ENB037

問題編號

3449

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目：

綱領： (2) 污水處理服務

管制人員： 渠務署署長

局長： 環境局局長

問題：

政府去年共接獲多少宗有關昂船洲污水廠的異味投訴？據政府調查，異味的源頭是甚麼？署方去年共投放多少資源改善有關狀況及監察該處一帶的空氣或氣味情況？

提問人： 陳家洛議員

答覆：

在 2012 年，有關昂船洲污水處理廠(該廠)的氣味投訴，渠務署接獲 1 宗，環境保護署接獲 5 宗。經調查後，我們認為上述所有個案均與該廠散發的氣味無關。該廠除味設備的運作情況亦令人滿意。

該廠已實施氣味監察制度，包括安排人員每天巡視該廠以監察氣味，以及每兩星期在該廠重要位置量度氣味一次。

渠務署已採取各項措施減少該廠的氣味滋擾。為有效控制該廠散發的氣味，我們會把可能散發氣味的位置加以密封。具體而言，渠務署在 2009 年批出一份價值 1 億 8,900 萬元的工程合約，為該廠所有污水處理池安裝上蓋。該合約亦包括提供抽氣系統和除味裝置，以便從有蓋範圍抽取有味空氣進行處理後才排放。有關為該廠所有現存污水處理池安裝上蓋，以及增設相關抽氣系統和除味裝置的工程已經完成，並自 2012 年 7 月起投入運作。深水埗區議會多名區議員於 2012 年 12 月視察該廠後，對新系統表示滿意。除在氣味源頭安裝上蓋和進行相關的氣味處理外，我們亦會使用化學品抑制污水和污泥產生的氣味。在 2012 年，該廠用於氣味控制措施的經常開支約為 1,300 萬元。

姓名： 陳志超

職銜： 渠務署署長

日期： 3.4.2013