

管制人員的答覆

(問題編號：0140)

總目： (39)渠務署分目： (-)沒有指定綱領： (1)雨水排放管制人員： 渠務署署長(鍾錦華)局長： 發展局局長問題(議員問題編號：14)：

- (1) 2013-14 年度有多少因雨水渠管老化而爆裂的事件發生？每條爆裂的渠管，之前用了多少年？
- (2) 當局今年度進行甚麼措施針對渠管爆裂和滲漏情況？涉及的支出和人手為何？
- (3) 請列出全港雨水渠的總長度，現時壽命，總體平均壽命及維修開支。

雨水渠總長度：_____

雨水渠壽命	佔總長度的比例	維修開支（港元）
5 年以下		
5 至<10 年		
10 至<15 年		
15 至<20 年		
20 至<25 年		
25 至<30 年		
30 至<35 年		
35 至<40 年		
40 至<45 年		
45 至<50 年		
50 年或以上		

總體平均壽命：_____

提問人：梁家傑議員

答覆：

- (1) 公共雨水渠渠管破裂或滲漏，一般是由多種原因同時出現所造成，包括渠管老化、土地沉降和管身受壓。2013-14 年度，有 672 宗公共雨水渠渠管破裂或滲漏事故。這些渠管在破裂或滲漏事故發生前，已運作 10 年至 40 年以上。
- (2) 渠務署是透過有系統的維修計劃對現有渠管進行定期檢測。在檢測中如發現渠管有損壞／破損，本署會進行渠管復修工程。2013-14 年度，預算開支和人手分別為 9,500 萬元和 114 人。
- (3) 渠務署轄下管理的雨水渠總長約 2 300 公里，平均年齡約為 28 年，年齡分布如下：

雨水渠年齡	佔總長度的比例
5 年以下	4%
5 至<10 年	6%
10 至<15 年	13%
15 至<20 年	11%
20 至<25 年	11%
25 至<30 年	13%
30 至<35 年	12%
35 至<40 年	7%
40 至<45 年	5%
45 至<50 年	6%
50 年或以上	12%

2013-14 年度，維修和保養雨水渠的總預算開支約為 2.62 億元。渠務署並沒有按渠管年齡劃分的維修開支分項數字。