

管制人員的答覆

(問題編號：3736)

總目： (39) 渠務署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (鍾錦華)

局長： 發展局局長

問題 (議員問題編號：332)：

1. 跑馬地地下蓄洪池計劃的工程進度為何？署方預期今年工程完成百分率為何？工程是否如期進行？
2. 自展開上述工程以來，署方有沒有接獲任何關於此工程，或由此工程引起的投訴(如塞車或噪音等)？請提供投訴數目、內容及跟進行動？
3. 就政府揀選跑馬地馬場為城市地下空間發展策略性地區先導計劃其中一個研究地點，渠務署有沒有評估在跑馬地馬場發展地下空間，會否對蓄洪池的結構、運作或施工進度造成影響？請提供詳情。

提問人：陳家洛議員

答覆：

1. 跑馬地地下蓄洪計劃建造工程的主要工程合約於 2012 年 9 月展開。渠務署預計於 2014 年年底完成的工程約為 45%。工程現正如期進行。
2. 自該主要工程合約展開以來，我們接獲 1 宗投訴。投訴指位於跑馬地遊樂場的工地有兩台發電機排放黑煙。經承建商更換該兩台發電機後，再沒有接獲任何投訴。
3. 「地下空間發展的先導研究」的顧問公司，在進行研究，並制訂該區的地下空間發展總綱圖時，須顧及跑馬地地下蓄洪計劃的施工進度、結構安全和運作。