

管制人員的答覆

(問題編號：2746)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 污水處理服務

管制人員： 渠務署署長 (鍾錦華)

局長： 發展局局長

問題：

在 2015-16 年度需要特別留意事項中，提及要繼續進行搬遷沙田污水處理廠往岩洞的勘測和設計工作。請列出當中所涉及的開支、完成日子，以及所能處理多少污水等詳細資料。

提問人：葛珮帆議員 (議員問題編號：75)

答覆：

渠務署現正就搬遷沙田污水處理廠往岩洞進行勘測和設計工作。重置後的沙田污水處理廠，其設計污水處理量為每日 34 萬立方米。相關開支由基本工程儲備基金總目 704 項下分目編號 4407DS 號撥款支付。按付款當日價格計算，4407DS 號的核准項目預算為 6.377 億元。2015-16 年度的預算開支約為 6,900 萬元。勘測和設計工作預計於 2022 年年底前完成。

- 完 -