

管制人員的答覆

(問題編號：1153)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (唐嘉鴻)

局長： 發展局局長

問題：

- (1) 過去三個年度，有多少因雨水渠管老化而爆裂的事件發生？每條爆裂的渠管，之前用了多少年？
- (2) 當局於 2016/17 年度會進行甚麼措施針對雨水渠管爆裂和滲漏情況？涉及的支出和人手為何？
- (3) 請列出全港雨水渠的總長度，現時壽命，總體平均及中位數壽命及維修開支。

雨水渠總長度：_____

雨水渠壽命	佔總長度的比例	維修開支(港元)
5年以下		
5至<10年		
10至<15年		
15至<20年		
20至<25年		
25至<30年		
30至<35年		
35至<40年		
40至<45年		
45至<50年		
50年或以上		

總體平均壽命：_____

中位數壽命：_____

提問人：梁家傑議員（議員問題編號：8）

答覆：

- (1) 公共雨水渠破裂或滲漏，一般是由多個原因出現所致，包括渠管老化、土地沉降和管身受壓。渠務署並沒有渠管破裂或滲漏個案的分項數字。2013-14、2014-15和2015-16年度的公共雨水渠破裂或滲漏個案分別為672宗、470宗和553宗。大部分涉事渠管在事故發生前已運作10年至逾50年。
- (2) 所有公共雨水渠均由渠務署按照有系統的維修計劃定期檢查。如發現渠管損壞／破損，便會進行修復工程。2015-16年度，修復工程的預算開支(包括員工開支)為5,600萬元，所涉人手約為61人。2016-17年度涉及的開支和人手，預計將與2015-16年度相若。
- (3) 渠務署現時管理的公共雨水渠總長約2 300公里。渠管的總體平均年齡和年齡中位數分別約為29年和25年，其年齡分布如下：

雨水渠年齡	佔總長度的比例
5年以下	2%
5至<10年	6%
10至<15年	7%
15至<20年	19%
20至<25年	9%
25至<30年	14%
30至<35年	12%
35至<40年	9%
40至<45年	5%
45至<50年	4%
50年或以上	13%

2015-16年度，維修和保養雨水渠的總預算開支約為2.98億元，包括上文第(2)段的預算，以及日常清洗渠管、清理淤塞渠道和更換渠管的開支。渠務署並沒有按渠管年齡劃分的維修開支分項數字。

- 完 -