

## 管制人員的答覆

(問題編號：1154)

總目： (39) 渠務署分目： (-) 沒有指定綱領： (2) 污水處理服務管制人員： 渠務署署長 (唐嘉鴻)局長： 環境局局長問題：

- (1) 2015-16年度有多少因污水渠管老化而爆裂的事件發生？每條爆裂的渠管，之前用了多少年？
- (2) 當局2015-16年度進行甚麼措施針對污水渠管爆裂和滲漏情況？涉及的支出和人手為何？
- (3) 請列出全港污水渠的總長度，現時壽命，總體平均及中位數壽命及維修開支。

污水渠總長度：\_\_\_\_\_

污水渠壽命	佔總長度的比例	維修開支（港元）
5年以下		
5至<10年		
10至<15年		
15至<20年		
20至<25年		
25至<30年		
30至<35年		
35至<40年		
40至<45年		
45至<50年		

50年或以上		
--------	--	--

總體平均壽命：\_\_\_\_\_

中位數壽命：\_\_\_\_\_

提問人：梁家傑議員（議員問題編號：9）

答覆：

- (1) 2015-16 年度共有 734 宗公共污水渠渠管破裂或滲漏而需進行維修工程。大部分破裂的渠管的運作年期由 10 年至超過 50 年。
- (2) 渠務署會透過有系統的維修計劃對現有渠道進行維修檢測。在檢測中如發現渠管有破損，本署會進行管道復修工程。2015-16 年度有關措施的預計支出及人手分配分別為 9,400 萬元及 111 人。
- (3) 渠務署轄下管理的污水渠總長約 1 750 公里，其年齡分佈如下 -

污水渠壽命	佔總長度的比例
5 年以下	6%
5 至<10 年	5%
10 至<15 年	6%
15 至<20 年	14%
20 至<25 年	11%
25 至<30 年	14%
30 至<35 年	11%
35 至<40 年	9%
40 至<45 年	6%
45 至<50 年	4%
50 年或以上	14%

渠管總體平均和中位數年齡分別約為 29 年和 25 年。

渠務署 2015-16 年度污水渠的整體維修和保養預計開支為約 2.19 億元，包括上文第 2 部分的預算，以及定期沖洗渠管、清理淤塞渠管及更換污水渠等預計開支。本署並沒有以渠道的年齡區分其維修開支。

- 完 -