

管制人員的答覆

(問題編號：5158)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署稱於未來一個財政年度內，將會「繼續進行把敬業街明渠轉化成翠屏河的設計工作，並展開相關建造工程」。就此，政府可否告知本會：題述該等建造工程完成後，預計會將原敬業街明渠周遭的異味水平降低多少？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：485)

答覆：

一直以來，敬業街明渠的氣味問題主要由非法接駁污水渠排放的污水，以及明渠潮位變動部分的沉澱物引致。

有關政府部門一直聯手合作，找出及糾正敬業街明渠上游渠段的非法接駁污水渠。此外，本署會在活化翠屏河項目中利用旱季截流器，以收集受污染的市區徑流作處理。

為盡量減少明渠潮位變動部分的沉澱物，項目包含維持水流的設施。此舉連同定期清淤，能減少沉澱物積聚。

本署預計項目完成後，周遭的氣味水平會顯著降低。

- 完 -