

管制人員的答覆

(問題編號：4090)

總目： (39) 渠務署

分目： (000) 運作開支

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署負責定期檢查、清理及維修排水系統。就此，請告知本會：

1. 請以列表列出提供過去3年，沙田區排水系統損壞的日期、時間、完成維修時間、位置、損壞類別、受影響範圍的資料及涉及開支；
2. 署方目前及計劃在沙田區的翻新／更換工程為何？

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：60)

答覆：

1. 過去3年，並沒有接獲沙田雨水排放系統出現故障(如排水幹渠倒塌)的個案。
2. 沿用多年的地下雨水渠會日益耗損，因此有需要找出渠管的問題，並採取恰當及適時的糾正措施。就此，渠務署除了進行定期巡查及預防性維修工作外，還展開了名為「地下污水渠及雨水渠狀況勘測及修復工程－第一階段」的項目。工程範圍包括勘測沙田區長約1.3公里雨水渠的狀況，以及修復長約0.8公里嚴重耗損的雨水渠。工程暫定竣工日期為2022年年底。

- 完 -