

審核二〇〇九至一〇年度
開支預算

答覆編號

ENB042

問題編號

1469

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目：

綱領： (2) 污水處理服務

管制人員： 渠務署署長

局長： 環境局局長

問題： 2009-2010 年度需要特別留意的事項內，當局將以「設計、建造、操作」的採購模式展開改善皇后石污水處理廠的建造工程。請說明：

- (a) 有關工程及採購模式的詳細內容為何；
- (b) 有關工程對於附近環境及居民有沒有影響；及
- (c) 使用該採購模式對現有污水廠工人有沒有影響(如薪酬福利、聘用合約等)。

提問人： 王國興議員

答覆：

- (a) 擬議工程包括提升現有初級污水處理廠的污水處理級別，至提供化學加強一級處理及消毒，並把處理量由每天 215 000 立方米增至 241 000 立方米。為盡量減低整個生命周期的成本，承建商除了負責設計、建造外，還需要操作該廠為期最多 15 年。我們計劃在今個立法年度內向工務小組委員會／財務委員會提交文件。
- (b) 環境影響評估已在 2008 年完成，結論是擬議工程會減少排放的污染量，改善屯門水域的水質。此外，配以適當的紓減措施，擬議工程在施工及操作期間均不會對環境造成不可接受的影響。
- (c) 現有的皇后石污水處理廠只由數名員工操作，他們會被調派到其他污水處理設施繼續工作。

簽署：

姓名： 劉家強

職銜： 渠務署署長

日期： 17.3.2009