

管制人員的答覆

(問題編號：0871)

總目： (39) 渠務署分目： (-) 沒有指定綱領： (2) 污水處理服務管制人員： 渠務署署長 (鍾錦華)局長： 環境局局長問題 (議員問題編號：14)：

- (1) 2013-14 年度有多少因污水渠管老化而爆裂的事件發生？每條爆裂的渠管，之前用了多少年？
- (2) 當局今年度進行甚麼措施針對渠管爆裂和滲漏情況？涉及的支出和人手為何？
- (3) 請列出全港污水渠的總長度，現時壽命，總體平均壽命及維修開支。

污水渠總長度：_____

污水渠壽命	佔總長度的比例	維修開支（港元）
5 年以下		
5 至 <10 年		
10 至 <15 年		
15 至 <20 年		
20 至 <25 年		
25 至 <30 年		
30 至 <35 年		
35 至 <40 年		
40 至 <45 年		
45 至 <50 年		
50 年或以上		

總體平均壽命：_____

提問人：梁家傑議員答覆：

- (1) 2013-14 年度共有 588 段公共污水渠渠管破裂或滲漏而需進行維修工程。破裂的渠管的運作年期由 10 年至超過 40 年。

(2) 渠務署以往透過有系統的維修計劃對現有渠道進行維修檢測。在檢測中如發現渠管有破裂，本署會進行管道復修工程。2013-14 年度有關措施的預計支出和人手分別為 7,700 萬元及 102 人。

(3) 渠務署轄下管理的污水渠總長約 1 700 公里。
本署污水渠的年齡分佈估計如下 -

污水渠壽命	佔總長度的比例
5 年以下	6%
5 至<10 年	6%
10 至<15 年	11%
15 至<20 年	10%
20 至<25 年	14%
25 至<30 年	12%
30 至<35 年	10%
35 至<40 年	8%
40 至<45 年	6%
45 至<50 年	6%
50 年或以上	11%

渠管總體平均年齡約為 28 年。

渠務署 2013-14 年度污水渠的整體維修和保養預計開支為約 1.93 億元，包括上文第 2 部分的預算，以及定期沖洗渠管、清理淤塞渠管及更換污水渠等預計開支。本署並沒有以渠道的年齡區分其維修開支。