

管制人員的答覆

(問題編號：3570)

總目： (39) 渠務署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (鍾錦華)

局長： 發展局局長

問題：

當局稱將展開把敬業街明渠轉化成翠屏河的勘測和規劃工作，就此請當局告知本會：

- (一) 現時翠屏河的每年平均水量、水體質量等具體情況；
- (二) 相關的重新規劃工作時間表，以及 2015-2016 年相的工作的開支預算和涉及的相關人員編制。

提問人：黃國健議員 (議員問題編號：34)

答覆：

- (一) 敬業街明渠是東九龍的主要雨水渠之一，集水區達 520 公頃，範圍覆蓋觀塘、秀茂坪和藍田。該明渠受潮汐影響，每日流量隨季節、天氣而大幅波動；暴雨期間，排水量可高達每秒 150 立方米。該明渠受到不同源頭的污染，包括上游發展區的排污渠道接駁不當和潮汐影響等。為了改善水質，我們將在勘測研究中進行測量工作，以收集更多資料，再作研究。
- (二) 我們計劃於 2015 年年中展開顧問研究，以期於 2017 年第一季完成；按付款當日價格計算，2015-16 年度的相關預算開支為 650 萬元。該項研究的管理工作由 1 名總工程師及 1 名高級工程師兼任，並由任期有限的 1 名工程師及 1 名園境師提供支援。