

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 沙田污水處理廠
Shatin Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一六年九月
Sep., 2016
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 1
Annex 1

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	272	<5	9	1.3	6.3	720
2	268					
3	259					
4	252		9	3.5		
5	281		7	4.0		
6	268	<5	11	2.8	7.1	660
7	264	<5	8	3.0		1200
8	250	<5	6	3.6	6.9	1600
9	278					
10	299					
11	262	<5	8	2.2	8.0	
12	256		5	3.4		
13	254	<5	7	3.3	7.6	2000
14	226	<5	6	4.2		4200
15	236					1600
16	238					
17	237					
18	238		6	1.3		
19	249		7	1.6		
20	265	<5	6	1.9	6.0	1300
21	269	8	22	2.9		2800
22	256	<5	8	2.8	7.2	1800
23	250					290
24	255					210
25	251		9	1.4		
26	256		8	3.2		220
27	252	<5	9	3.6	7.7	3700
28	250	<5	9	2.6		140
29	255	<5	7	3.1	7.3	310
30	252					240
平均數 Mean	257	<5	8	2.8	7.1	830
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)#	20 mg/L (毫克/升)#	15000 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 340 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays
annual average
全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 大埔污水處理廠
Tai Po Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一六年九月
Sep., 2016
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 2
Annex 2

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	116	<5	10	<0.77	9.9	340
2	113					
3	108					
4	108		<6	<0.50		
5	119		9	0.68		
6	116	<5	7	1.4	10	850
7	113	<5	9	<0.59		230
8	113	<5	6	<0.57	8.9	260
9	117					
10	122					
11	107	<5	<5	<0.50	<7.8	
12	106		<5	<0.51		
13	108	<5	6	0.52	8.1	130
14	105	<5	8	<0.50		810
15	107					110
16	103					
17	103					
18	100		8	<0.50		
19	103		8	0.68		
20	118	<5	6	2.0	8.6	2800
21	115	<5	<5	1.6		90
22	107	<5	6	1.8	8.8	32
23	105					
24	106					
25	105		6	<2.3		
26	106		7	<2.4		
27	107	<5	<5	<2.2	9.3	1700
28	105	<5	6	<1.4		<u>70000</u>
29	109	<5	<5	<1.3	<8.3	380
30	105					
平均數 Mean	109	<5	<7	<1.1	<8.9	480
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)#	20 mg/L (毫克/升)#	15000 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 100 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays
annual average
全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF .
3. 常體數字在下面畫線, 表示該數字高於 95 標準百分比。事件起因在調查當中。
Underlined regular figure indicates that it is higher than the 95 percentile standard. The incident was under investigation.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 石湖墟污水處理廠
Location: Shek Wu Hui Sewage Treatment Works

月份: 二〇一六年九月
Month: Sep..2016
水質管制區: 后海灣
Water Control Zone: Deep Bay

附件 3
Annex 3

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞 硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NOx-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	88	<5	7	<0.50	4.4	14
2	100					
3	88					
4	85		9	0.57	5.4	
5	92		7	<0.50	5.9	
6	96	<5	8	<0.50	6.1	1
7	89	<5	9	<0.50	5.2	3
8	88	<5	6	<0.50	3.3	1
9	87					
10	103					
11	89	<5	7	<0.50	2.5	
12	88		5	<0.50	2.3	
13	89	<5	9	<0.50	3.6	1
14	86	<5	6	<0.50	5.7	1
15	80					1
16	84					
17	82					
18	84		6	<0.50	6.7	
19	86		<5	<0.50	5.6	
20	88	<5	8	<0.50	6.1	13
21	89	<5	6	<0.50	6.3	7
22	84	<5	6	<0.50	7.3	2
23	84					
24	82					
25	87		16	<0.50	6.5	
26	85		6	<0.50	6.7	
27	80	<5	7	0.51	3.1	14
28	82	<5	8	<0.50	6.0	100
29	82	8	14	<0.50	7.0	89
30	91					
平均數 Mean	87	<5	<8	<0.50	5.3	5
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	2 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	4 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 92 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF: (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 元朗污水處理廠
Location Yuen Long Sewage Treatment Works

月份: 二〇一六年九月
Month: Sep., 2016
水質管制區: 后海灣 附件 4
Water Control Zone Deep Bay Annex 4

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)
1	26	<5	6
2	25		
3	24		
4	22		<5
5	29		<5
6	26	<5	13
7	25	<5	<5
8	24	<5	8
9	33		
10	33		
11	27	<5	5
12	26		9
13	27	<5	5
14	26	<5	7
15	26		
16	25		
17	24		
18	23		9
19	26		9
20	31	<5	8
21	28	<5	<5
22	25	10	10
23	24		
24	24		
25	22		<5
26	24		8
27	24	10	7
28	24	<5	<5
29	24	8	10
30	24		
平均數 Mean	26	<6	<7
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾 何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)

設計旱天流量: 70 (千立方米/日)
Design DWF 210 (x 1000m3/day)

星期日 / 公眾假期
Sundays / Public Holidays

備註: 1. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

Remarks: Bold figure indicates that it exceeds the design DWF .

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 西貢污水處理廠
Location: Sai Kung Sewage Treatment Works

月份: 二〇一六年九月
Month: Sep., 2016
水質管制區: 牛尾海
Water Control Zone: Port Shelter

附件 5
Annex 5

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples			隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	9.0	<5	<5	<3	1
2	8.7				
3	8.7				
4	8.0				
5	10.8				
6	11.0	<5	<5	3	1
7	9.1	<5	6	<2	1
8	8.9	<5	<5	<3	1
9	11.6				
10	17.6				
11	10.0	<5	12	<2	
12	8.9				
13	8.5	6	<5	<3	1
14	8.3	<5	<5	<3	1
15	8.1				1
16	8.4				
17	7.9				
18	8.2				
19	7.9				
20	9.2	<5	<5	3	1
21	8.7	<5	<5	3	1
22	7.8	<5	<5	<3	2
23	7.8				
24	7.7				
25	7.9				
26	7.6				
27	7.1	6	<5	<3	1
28	7.7	<5	<5	3	1
29	7.3	<5	<5	<3	1
30	6.8				
平均數 Mean	8.8	<5	<6	<3	1
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 8 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：昂船洲污水處理廠
Location: Stonecutters Island Sewage Treatment Works
月份：二〇一六年九月
Month: September 2016
水質管制區：維多利亞港(第二期)
Water Control Zone: Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	次氯酸鈉 劑量 (毫克/升)	亞硫酸氫鈉 劑量 (毫克/升)	三氯化鐵 劑量 (毫克/升)	聚合物 劑量 (毫克/升)	二十四小時混合原污水樣本 (西北九龍) 24 hrs. composite influent samples from NWK		二十四小時混合原污水樣本 (主泵房-1) 24 hrs. composite influent samples from MPS1		二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples from Flow Distribution Chamber		二十四小時混合排放水樣本 (15號A間室) 24 hrs. composite effluent samples from Chamber 15A		隨意取集排放水樣本(15號A間室) grab effluent sample from Chamber 15A	
		Sodium hypochlorite dosage (mg/L)	Sodium bisulphite dosage (mg/L)	Ferric chloride dosage (mg/L)	Polymer dosage (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅	總懸浮固體 (毫克/升) TSS	總殘餘氯 (毫克/升) TRC	大腸桿菌 (個/100毫升) <i>E. coli</i>
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(mg/L)	(count/100mL)
1	2,166	18	3	16	0.1										7,000
2	1,925	18	3	17	0.1	120	180	220	350	44	45	44	47	< 0.1	25,000
3	1,933	17	3	17	0.1										20,000
4	1,884	18	3	16	0.1										19,000
5	2,202	17	3	17	0.1	120	190	180	360	28	47	40	47	< 0.1	14,000
6	2,024	18	3	17	0.1										14,000
7	2,015	18	3	17	0.1	180	180	250	350	46	45	68	47	< 0.1	6,000
8	1,861	18	3	17	0.1										19,000
9	1,977	17	3	16	0.1	150	190	170	360	33	43	40	46	< 0.1	10,000
10	2,075	17	3	16	0.1										24,000
11	1,913	18	3	17	0.1										12,000
12	1,940	18	3	15	0.1	140	180	310	350	55	43	82	45	< 0.1	7,000
13	1,994	18	3	17	0.1										4,000
14	1,975	18	3	17	0.1	180	190	290	360	50	44	77	46	< 0.1	7,000
15	1,995	17	3	17	0.1										9,000
16	1,914	16	3	17	0.1	170	190	250	340	39	44	64	45	< 0.1	24,000
17	1,921	17	3	17	0.1										28,000
18	1,897	16	3	16	0.1										23,000
19	1,957	16	3	17	0.1	190	180	250	350	43	43	77	45	< 0.1	11,000
20	2,127	16	3	20	0.1										7,000
21	2,044	15	3	19	0.1	140	190	260	360	55	43	84	45	< 0.1	25,000
22	1,993	15	3	16	0.1										18,000
23	1,963	15	3	17	0.1	120	190	220	360	39	44	83	46	< 0.1	18,000
24	1,971	15	3	16	0.1										15,000
25	1,927	15	3	18	0.1										20,000
26	1,954	15	3	17	0.1	130	190	190	360	32	43	63	45	< 0.1	11,000
27	1,956	15	3	19	0.1										9,000
28	1,911	16	3	17	0.1	140	190	240	350	44	43	75	45	< 0.1	3,000
29	1,878	14	3	17	0.1										43,000
30	1,875	15	3	17	0.1	210	180	350	360	49	44	52	45	< 0.1	25,000
平均數 Mean	1,972	17	3	17	0.1	150	190	240	350	43	44	65	46	< 0.1	13,000
設計旱天流量： Design DWF：	4,000	千立方米/日 10 ³ m ³ /day	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)							75 mg O ₂ /L (毫克/升)	55 mg/L (毫克/升)	85 mg O ₂ /L (毫克/升)	57 mg/L (毫克/升)	0.2mg/L (毫克/升)	300,000 count/100mL (個/百毫升)
			License Standard (Upper Limit / Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/ 月幾何平均數)							150 mg O ₂ /L (毫克/升)	110 mg/L (毫克/升)	170 mg O ₂ /L (毫克/升)	114 mg/L (毫克/升)	0.4mg/L (毫克/升)	20,000 count/100mL (個/百毫升)

Remarks：

星期日
Sundays

1. Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

2. E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is <1, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.

大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是<1,在計幾何平均數值時,數字以1計算。

3. The percentile standards and limits from Flow Distribution Chamber are mainly for the purpose of monitoring and optimizing the performance of the CEPT process. Any exceedance or failing to comply with the percentile standards and limits is not regarded as contravention of the provisions of the licence.

流量分配室的標準百分比及限度主要用於監察和優化化學加強一級處理的效能。任何超標或不符合標準百分比及限度是不被視為違反牌照的規定。

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 赤柱污水處理廠
 Location Stanley Sewage Treatment Works
 月份： 二〇一六年九月
 Month Sep 2016
 水質管制區： 南區
 Water Control Zone Southern

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NOx-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	11					5
2	9.2					
3	9.2					
4	8.3					
5	11					15
6	9.5	< 3	< 3	< 0.10	3.3	
7	9.9	4	6	0.44	3.9	1,700
8	9.4					13,000
9	8.6					
10	9.3					
11	8.1					
12	8.0					< 1
13	8.6	< 3	< 3	0.30	3.6	
14	8.0	4	< 3	0.30	3.5	< 1
15	7.5					< 1
16	8.1					
17	8.2					
18	7.8					
19	8.3					6
20	9.0	< 3	< 3	< 0.10	3.3	
21	7.6	< 3	< 3	< 0.10	3.4	35
22	7.3					< 1
23	6.4					
24	7.5					
25	7.4					
26	8.1					20
27	8.1	< 3	< 3	0.15	3.6	
28	8.1	< 3	< 3	< 0.10	3.6	39
29	8.1					35
30	8.2					
平均數 Mean	8.5	< 3	< 3	< 0.20	3.5	< 17
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)	8 mg/L (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月 幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	16 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 11.6 千立方米/日
 Design DWF： x 1,000 m³/day

Remarks： 星期日
 Sundays

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 小濠灣污水處理廠
Location: Siu Ho Wan Sewage Treatment Works
月份： 二〇一六年九月
Month: Sep 2016
水質管制區： 西北部
Water Control Zone: North Western

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples		隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	60			60,000
2	56			
3	57			20,000
4	54			
5	63	54	68	
6	57	35	60	20,000
7	59	38	52	
8	56			2,000
9	57			
10	64			1,000
11	61			
12	54	39	66	
13	56	45	74	40,000
14	57	47	58	
15	56			2,000
16	56			
17	55			4,000
18	56			
19	54	50	56	
20	57	33	52	30,000
21	55	58	54	
22	56			30,000
23	54			
24	55			80,000
25	53			
26	55	31	66	
27	53	36	56	79,000
28	54	49	62	
29	53			50,000
30	53			80,000
平均數 Mean	56	43	60	18,000
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	100 mg O ₂ /L (毫克/升)	100 mg/L (毫克/升)	300,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每	200 mg O ₂ /L (毫克/升)	200 mg/L (毫克/升)	20,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 180 千立方米/日
Design DWF: x 1,000 m³/day

Remarks: 星期日
Sundays