

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 沙田污水處理廠
Shatin Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一六年十二月
Dec..2016
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 1
Annex 1

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	252	<5	17	5.3	10	36
2	252					
3	254					
4	250		12	5.4		
5	255		11	7.6		
6	254	<5	20	6.7	12	400
7	257	<5	14	5.2		600
8	253	<5	5	4.7	11	62
9	248					
10	253					
11	252		5	4.9		
12	256		13	4.0		
13	255	<5	9	4.5	11	1800
14	245	<5	5	5.9		700
15	254	<5	7	5.4	12	110
16	249					
17	250					
18	248		<5	6.4		
19	253		11	7.1		
20	248	<5	6	5.8	11	420
21	258	<5	7	6.0		760
22	246	<5	7	7.5	13	270
23	240					
24	233					
25	228					
26	236		8	5.9		
27	245	<5	9	7.2	13	
28	243	<5	7	6.2		150
29	242	<5	8	4.1	10	210
30	240					170
31	242					
平均數 Mean	248	<5	<9	5.8	11	270
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)#	20 mg/L (毫克/升)#	15000 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量：
Design DWF 340 (千立方米/日) (x 1000m3/day)
星期日 / 公眾假期
Sundays / Public Holidays
annual average
全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：
Location: 大埔污水處理廠
Tai Po Sewage Treatment Works

月份：
Month: 二〇一六年十二月
Dec..2016
水質管制區：
Water Control Zone: 吐露港/維多利亞港 (第二期)
Tolo Harbour/Victoria Harbour (Phase Two)

附件 2
Annex 2

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	96	<5	<5	1.8	8.3	9
2	90					
3	100					
4	91		<5	1.4		
5	92		<6	1.6		
6	90	<5	7	2.2	8.7	140
7	92	<5	6	1.6		270
8	109	<5	<5	2.2	8.4	79
9	90					
10	85					
11	85		<5	1.1		
12	91		<5	1.6		
13	112	<5	5	1.4	7.9	360
14	109	<5	<5	<1.5		180
15	109	<5	<6	0.68	6.8	120
16	99					
17	109					
18	105		<5	1.2		
19	110		<5	<1.7		
20	113	<5	<5	3.2	9.5	580
21	109	<5	5	1.3		700
22	107	<5	<5	1.8	8.3	38
23	106					
24	110					
25	103					
26	103					
27	106	<5	10	<2.3	9.2	
28	108	<6	<12	2.0		600
29	109	<6	10	1.7	10	160
30	105					56
31	103					
平均數 Mean	101	<5	<6	<1.7	8.6	150
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)#	20 mg/L (毫克/升)#	15000 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	35 mg/L (毫克/升)	1000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 100 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays
annual average
全年平均數

備註：
Remarks: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 石湖墟污水處理廠
Location: Shek Wu Hui Sewage Treatment Works

月份: 二〇一六年十二月
Month: Dec..2016
水質管制區: 后海灣
Water Control Zone: Deep Bay

附件 3
Annex 3

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH3-N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞 硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NOx-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	83	<5	5	<0.50	8.9	1
2	83					
3	82					
4	84		9	<0.50	6.5	
5	83		<5	<0.50	7.3	
6	82	<5	<5	<0.50	7.5	7
7	80	<5	6	<0.50	8.2	8
8	83	<5	6	<0.50	8.1	31
9	82					
10	82					
11	84		16	<0.50	7.1	
12	84		11	<0.50	7.5	
13	79	<5	14	<0.50	7.6	32
14	85	<6	16	<0.50	8.0	27
15	81	<5	14	<0.50	7.9	21
16	81					
17	82					
18	79		6	<0.50	7.8	
19	82		18	<0.50	3.7	
20	79	<5	5	<0.50	7.2	3
21	87	6	9	<0.50	8.2	1
22	79	<5	9	<0.50	7.6	2
23	80					
24	81					
25	80					
26	78					
27	83	5	8	<0.50	6.2	
28	79	<5	6	<0.50	7.2	37
29	78	<5	8	<0.50	7.9	1
30	79					1
31	82					
平均數 Mean	82	<5	<9	<0.50	7.4	6
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	2 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	4 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 92 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF: (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 元朗污水處理廠
Location Yuen Long Sewage Treatment Works

月份: 二〇一六年十二月
Month: Dec., 2016
水質管制區: 后海灣 附件 4
Water Control Zone Deep Bay Annex 4

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples	
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)
1	23	<5	7
2	22		
3	22		
4	21		5
5	24		<5
6	24	<6	7
7	24	<5	<5
8	23	<5	5
9	24		
10	23		
11	22		<5
12	24		5
13	24	<5	6
14	24	<6	6
15	24	<5	8
16	25		
17	24		
18	24		8
19	26		16
20	26	<5	11
21	26	6	12
22	25	6	13
23	28		
24	24		
25	24		
26	24		9
27	24	<5	5
28	26	6	12
29	24	10	12
30	24		
31	24		
平均數 Mean	24	<6	<8
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾 何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)

設計旱天流量: 70 (千立方米/日)
Design DWF 210 (x 1000m3/day)

星期日 / 公眾假期
Sundays / Public Holidays

備註: 1. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

Remarks: Bold figure indicates that it exceeds the design DWF .

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT

污水處理部一
SEWAGE TREATMENT DIVISION 1

污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置: 西貢污水處理廠
Location: Sai Kung Sewage Treatment Works

月份: 二〇一六年十二月
Month: Dec..2016
水質管制區: 牛尾海
Water Control Zone: Port Shelter

附件 5
Annex 5

日期 Date	每日流量 (千立方米/日) Daily Flow (x 1000 m3/day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples			隨意取集排放水樣本 Grab effluent Sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD5 (mg O2/L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總氮 (毫克/升) Total-N (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) E. coli (count/100mL)
1	7.9	<5	<5	<3	1
2	7.9				
3	8.2				
4	7.2				
5	7.1				
6	7.7	<6	<5	<3	1
7	7.2	<5	<5	<3	1
8	6.8	<5	<5	<3	3
9	6.8				
10	7.5				
11	8.3				
12	7.3				
13	7.5	<5	<5	4	1
14	8.3	<5	<5	3	1
15	8.2	<5	<5	4	1
16	11.0				
17	7.3				
18	7.6				
19	6.6				
20	6.2	<5	<5	<3	2
21	6.6	<5	<5	3	1
22	6.6	<5	6	3	1
23	6.8				
24	6.9				
25	7.2				
26	7.3				
27	7.3	<5	<5	<3	
28	7.2	<5	<5	3	1
29	7.5	<5	<5	<4	1
30	6.9				1
31	7.5				
平均數 Mean	7.4	<5	<5	<3	1
License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)		20 mg O2/L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	12 mg/L (毫克/升)	1500 count/100mL (個/百毫升)
License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月幾何平均數)		40 mg O2/L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	24 mg/L (毫克/升)	100 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量: 8 (千立方米/日) 星期日 / 公眾假期
Design DWF (x 1000m3/day) Sundays / Public Holidays

備註: 1. 大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是 0, 在計幾何平均值時, 數字以 1 計算。
Remarks: E. coli is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is 0, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.
2. 粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。
Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：昂船洲污水處理廠
Location: Stonecutters Island Sewage Treatment Works
月份：二〇一六年十二月
Month: December 2016
水質管制區：維多利亞港(第二期)
Water Control Zone: Victoria Harbour (Phase Two)

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	次氯酸鈉 劑量 (毫克/升) Sodium hypochlorite dosage (mg/L)	亞硫酸氫鈉 劑量 (毫克/升) Sodium bisulphite dosage (mg/L)	三氯化鐵 劑量 (毫克/升) Ferric chloride dosage (mg/L)	聚合物 劑量 (毫克/升) Polymer dosage (mg/L)	二十四小時混合原污水樣本 (西北九龍)		二十四小時混合原污水樣本 (主泵房-1)		二十四小時混合原污水樣本 (主泵房-2)		二十四小時混合排放水樣本		二十四小時混合排放水樣本 (15號A間室)		隨意取集排放水樣本(15號A間室)	
						24 hrs. composite influent samples from NWK		24 hrs. composite influent samples from MPS1		24 hrs. composite influent samples from MPS2		24 hrs. composite effluent samples from Flow Distribution Chamber		24 hrs. composite effluent samples from Chamber 15A		grab effluent sample from Chamber 15A	
						生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	總殘餘氯 (毫克/升) TRC (mg/L)	大腸桿菌 (個/100毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	1,957	12	3	14	0.1												5,000
2	1,979	12	3	16	0.1												6,000
3	1,982	12	3	14	0.1												8,300
4	1,883	12	3	15	0.1												6,800
5	1,885	12	3	16	0.1	150	200	180	350	110	190	63	43	82	43	< 0.1	7,500
6	1,874	12	3	14	0.1												10,000
7	1,901	12	3	16	0.1	170	190	220	350	210	230	56	39	71	43	< 0.1	2,300
8	1,868	12	3	16	0.1												10,000
9	1,849	12	3	15	0.1	180	190	240	340	140	330	52	45	82	44	< 0.1	13,000
10	1,916	12	3	15	0.1												9,000
11	1,923	12	3	15	0.1												19,000
12	1,945	10	3	15	0.1	140	180	300	350	150	240	55	41	72	40	< 0.1	100,000
13	1,899	11	3	14	0.1												62,000
14	1,911	10	3	20	0.1	150	190	240	350	160	300	54	37	82	39	< 0.1	490,000
15	1,960	10	3	15	0.1												270,000
16	1,969	10	3	16	0.1	150	170	230	370	150	310	54	37	72	39	< 0.1	23,000
17	1,950	11	3	15	0.1												7,800
18	1,877	12	3	15	0.1												900
19	1,857	10	3	15	0.1	160	170	230	380	270	440	70	42	83	44	< 0.1	82,000
20	1,844	7	3	15	0.1												310,000
21	1,885	8	3	15	0.1	170	190	330	350	230	510	58	42	84	47	< 0.1	2,600,000
22	1,787	7	3	15	0.1												2,200,000
23	1,795	7	3	16	0.1	160	180	270	360	190	350	43	41	80	49	< 0.1	9,100,000
24	1,866	11	3	14	0.1												120,000
25	1,750	12	3	15	0.1												78,000
26	1,706	12	3	15	0.1	170	190	280	340	180	180	65	41	73	44	< 0.1	860,000
27	1,766	11	3	16	0.1												860,000
28	1,880	7	3	16	0.1	160	170	250	390	160	240	54	41	84	42	< 0.1	880,000
29	1,869	7	3	15	0.1												1,300,000
30	1,837	7	3	15	0.1	150	180	210	340	200	320	55	42	74	47	< 0.1	5,000,000
31	1,875	12	3	15	0.1												28,000
平均數 Mean	1,879	10	3	15	0.1	160	180	250	350	180	300	57	41	82	44	< 0.1	69,000
設計旱天流量： Design DWF：			4,000	千立方米/日 10 ³ m ³ /day	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)							75 mg O ₂ /L (毫克/升)	55 mg/L (毫克/升)	85 mg O ₂ /L (毫克/升)	57 mg/L (毫克/升)	0.2mg/L (毫克/升)	
					License Standard (Upper Limit / Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/ 月幾何平均數)							150 mg O ₂ /L (毫克/升)	110 mg/L (毫克/升)	170 mg O ₂ /L (毫克/升)	114 mg/L (毫克/升)	0.4mg/L (毫克/升)	200,000 count/100mL (個/百毫升)

Remarks :

星期日
Sundays

1. Bold figure indicates that it exceeds the design DWF.

粗體數字表示該數字高於設計旱天流量。

2. *E. coli* is expressed as geometric mean while other determinands are expressed as arithmetic mean. When value is <1, the value is taken as 1 in the geometric mean calculation.

大腸桿菌的平均數是以幾何平均數值計算而其他決定因子的平均數則屬於算術平均數值。如數字是<1,在計幾何平均數值時,數字以1計算。

3. For the period from 1 November 2016 to 28 February 2017, the upper limit of monthly geometric mean of *E. coli* shall be 200,000 count / 100 mL and there shall be no percentile standard for *E.coli* applicable.

由二零一六年十一月一日至二零一七年二月二十八日期間，大腸桿菌的月幾何平均數上限為 200,000 個 / 100 毫升，而大腸桿菌的百分位標準則不適用。

4. Figure underlined is higher than the 95 percentile standard / monthly geometric mean.

數字下面畫線表示該數字高於95標準百分比 / 每月幾何平均數。

5. The effluent BOD exceeded the percentile limit on 2 December 2016 and 14 December 2016. They exceed the allowed quantity of the respective percentile standard for the last rolling 12 months. Therefore, they considered as non-compliance to the Discharge License.

排放水中的生化需氧量在2016年12月2日和2016年12月14日超出百分位標準。它們超過在相關12個月內不斷累積的監測數據可以超過標準百分比的樣本數目內。因此，它們被視為違反排放牌照的規定。

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置：赤柱污水處理廠
Location Stanley Sewage Treatment Works
月份：二〇一六年十二月
Month Dec 2016
水質管制區：南區
Water Control Zone Southern

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples				隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	氨-氮 (毫克/升) NH ₃ -N (mg/L)	硝酸鹽 + 亞硝酸鹽 - 氮 (毫克/升) NOx-N (mg/L)	大腸桿菌 * (個/百毫升) <i>E. coli</i> * (count/100mL)
1	7.9					43
2	8.1					
3	8.2					
4	7.9					
5	8.6					16
6	7.9	< 3	< 3	0.30	3.7	
7	8.1	< 3	< 3	< 0.10	4.5	10
8	8.0					11
9	7.8					
10	7.5					
11	7.3					
12	7.9					13
13	8.0	< 3	< 3	0.40	4.9	
14	7.9	< 3	3	0.40	4.6	5
15	7.7					1
16	7.5					
17	7.6					
18	7.4					
19	7.5					12
20	7.1	< 3	8	0.40	3.7	
21	7.4	4	< 3	0.20	3.6	13
22	7.4					22
23	6.9					
24	6.6					
25	6.8					
26	7.0					
27	6.9	4	< 3	< 0.10	3.2	
28	6.8	4	4	0.60	< 3.3	100
29	6.9					2
30	7.0					1
31	7.8					
平均數 Mean	7.5	< 3	< 4	< 0.31	< 3.9	9
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	20 mg O ₂ /L (毫克/升)	30 mg/L (毫克/升)	5 mg/L (毫克/升)	8 mg/L (毫克/升)	15,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準(上限/每月 幾何平均數)	40 mg O ₂ /L (毫克/升)	60 mg/L (毫克/升)	10 mg/L (毫克/升)	16 mg/L (毫克/升)	1,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量：11.6 千立方米/日
Design DWF：x 1,000 m³/day

Remarks: 星期日
Sundays

渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
污水處理部二
SEWAGE TREATMENT DIVISION 2
污水處理廠排放水
SEWAGE TREATMENT PLANT EFFLUENT

位置： 小濠灣污水處理廠
 Location: Siu Ho Wan Sewage Treatment Works
 月份： 二〇一六年十二月
 Month: Dec 2016
 水質管制區： 西北部
 Water Control Zone: North Western

日期 Date	每日流量 (x 10 ³ 立方米/日) Daily Flow (x 10 ³ m ³ /day)	二十四小時混合排放水樣本 24 hrs. composite effluent samples		隨意取集排放水樣本 grab effluent sample
		生化需氧量 (毫克/升) BOD ₅ (mg O ₂ /L)	總懸浮固體 (毫克/升) TSS (mg/L)	大腸桿菌 (個/百毫升) <i>E. coli</i> (count/100mL)
1	52			
2	53			
3	52			19,000
4	53			
5	53	72	84	1,700
6	51	46	60	28,000
7	52	55	50	13,000
8	51			
9	53			
10	53			
11	53			
12	54	60	62	180,000
13	52	41	46	
14	53	54	48	6,800
15	51			14,000
16	53			
17	53			
18	52			
19	53	56	52	
20	50	77	66	
21	52	55	59	2,800
22	51			27,000
23	51			25,000
24	51			
25	49			
26	52	54	69	84,000
27	50	58	67	29,000
28	51	79	57	60,000
29	51			
30	51			
31	53			
平均數 Mean	51.8	59	60	19,000
	License Standard (Percentile) 牌照標準(百分比)	100 mg O ₂ /L (毫克/升)	100 mg/L (毫克/升)	300,000 count/100mL (個/百毫升)
	License Standard (Upper Limit/Monthly Geometric Mean) 牌照標準 (上限/每月 幾何平均數計)	200 mg O ₂ /L (毫克/升)	200 mg/L (毫克/升)	20,000 count/100mL (個/百毫升)

設計旱天流量： 180 千立方米/日
 Design DWF： x 1,000 m³/day

Remarks： 星期日
 Sundays