

需要進行檢查的常見項目之建議清單

須繳付工商業污水附加費的處所通常都有下列設備和機械，惟下列清單並非鉅細無遺。個別業者須確保可影響處所排放的污水水質的設備和機械均運作正常。

1. 所有水錶運作正常。
2. 所有運水煙罩運作正常。
3. 所有排水口沒有阻塞。
4. 中央隔油池沒有阻塞和溢流，嚴格按向渠務署提交的時間表進行清理隔油池<sup>#</sup>。
5. 所有廢水處理、污染控制設備和裝置運作正常。
6. 所有隔篩／隔網／過濾棉均放置在已申報的位置。
7. 所有廢水輸送泵運作正常。
8. 採樣裝置或設施運作正常。
9. 空調系統的冷卻塔應避免在採樣期間排水<sup>\*</sup>。
10. 所有水管(包括妥為縛牢的消防喉)沒有漏水。
11. 所有水缸(淡水和鹹水)沒有漏水，並且避免在採樣期間排水<sup>\*</sup>。

註：

- i. <sup>#</sup>如中央隔油池無可避免要清理或維修，則採樣會被取消。
- ii. <sup>\*</sup>如排水無可避免，採樣會被取消。
- iii. 如任何設備和機械故障／失靈，可影響排放污水的水質，採樣可因此而被取消。